

**Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС)
за ноябрь 2025 г.**

Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.

№ п/п	Наименование показателей	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	РЧВ
1	Т, °С	Не норм.	4,8±0,1
2	Запах при 20 ⁰ С	2	0
3	Запах при 60 ⁰ С	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град,	20	5,69±1,71
6	Мутность, ЕМФ	2,6	1,33±0,27
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,41±0,10
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	0,04±0,01
9	рН, ед. рН	6,0-9,0	7,2±0,2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	1,55±0,31
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,34± 0,02
12	Сухой остаток, мг/л	1000	84,0± 7,56
13	Аммоний, мг/л	2,0	0,36± 0,07
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,004± 0,002
15	Нитраты, мг/л	45,0	0,25± 0,05
16	Хлориды, мг/л	350	7,24± 1,67
17	Сульфаты, мг/л	500	10,63± 2,13
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,06± 0,01
19	ОМЧ, КОЕ/1 см ³	50	4,8±0,1
20	ОКБ, КОЕ/100 см ³	отсутствие	0
21	E. coli, КОЕ/100 см ³	отсутствие	0
22	Enterococcus faceless, КОЕ/100 см ³	отсутствие	0